
СЕРТИФІКОВАНІ В УКРАЇНІ АНАЛІЗАТОРИ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ КЛАСУ " А"



LINAX® PQ3000, Багатофункціональний аналізатор якості електроенергії , Клас А, врізний монтаж 144 x 144 мм

Базовий прилад	Робоча частота	Живлення		Інтерфейс	Протокол	Цифрові I/Os		Модуль 1					Модуль 2							Модуль 3					Сертифікат	Код можливої модифікації	Код замовлення	Обрати потрібну модифікацію
TFT дисплей, для керування та відображення	4 струмових входи, 42..50/60..69.5Гц	100...250 В AC, 110...250 BDC	24...48 V DC	Ethernet (Modbus/TCP) + RS485 (RTU)	Modbus + REST Interface	1 Цифровий вхід пасивний	2 Цифрові виходи пасивні	Без розширення 1	2 реле (перемикаючий контакт)	4 аналогові виходи +/-20mA	4 цифрові входи активні	Виявлення струму КЗ, 2 канали	Без розширення 2	2 аналогові виходи +/-20mA	Виявлення струму КЗ, 2 канали	Profinet інтерфейс	IEC61850 інтерфейс	PME інтерфейс	IRIG-B модуль підключення	Без розширення 2	4 аналогові виходи +/-20mA	Виявлення струму КЗ, 2 канали	Резервне живлення	Мониторинг температури, 2 канали	Без сертифіката Сертифікат ЕС Сертифікат України			
1	2	3		4				5					6							7					8			
1	1	1	2	2				0	1	3	5	6	0	2	6	A	B	E	F	0	3	6	8	C	0 E U			
●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	PQ3000-1112 000U	192929	
●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	●	PQ3000-1112 0A8U	192937	
●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	●	PQ3000-1112 0B8U	192945	
●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	PQ3000-1112 100U	192953	
●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	PQ3000-1122 000U	192961	
●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	●	PQ3000-1122 0E0U	194193	
●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	PQ3000-1112 0E0U	192969	
●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	PQ3000-1112 10CU	192977	
●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	PQ3000-1112 50CU	192985	
●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	PQ3000-1112 008U	192993	
●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	PQ3000-1112 163U	193001	

● Варіант можливий до вибору / - варіант наразі не можливий